

## Sprinkler Sistemi Denetim, Test ve Bakım Sıklıkları

### Kontrol

Yangın pompaları	Haftalık
Su kaçağı	Haftalık
Kontrol vana manometreleri	3 aylık
Boru ısıtma sistemi	3 aylık
İzleme Elemanları	3 aylık
Bilgi levhaları	Yıllık
Boru ve fittingsler	Yıllık
Sprinkler	Yıllık
Sabitleme, destekleme ve askılama	Yıllık
Kontrol vanaları dış akşam	Yıllık
Pislik tutucu, filtre ve orifis	5 yıllık
Kontrol vanaları içi	5 yıllık
Boru içlerinin durumu	5 yıllık

### Test

Yangın pompaları	Haftalık
İzleme Elemanları	3 aylık
Antifiriz solüsyonu	Yıllık
Kontrol vanaları	Yıllık
Manometreler	5 yıllık
Sprinkler	50. yılda ve sonrasında 10 yıllık
	75. yılda ve sonrasında 5 yıllık
Hızlı tepkili sprinkler	20. yılda ve sonrasında 10 yıllık
Kuru tip sprinkler	10. yılda ve sonrasında 10 yıllık
Sprinkler korozif ortamda ise	5 yıllık
Sprinkler yüksek sıcaklık ise ve lehim tipi yüksek sıcaklıkta ise	5 yıllık

### Bakım

Kontrol vanaları	Yıllık
Yangın pompaları	Yıllık

\*NFPA 25 referans alınmıştır.

**DEKA**  
MÜHENDİSLİK

Yangın Güvenlik Sistemleri  
ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.